



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SUPETAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša

Vlačica br. 5, 21400 Supetar
tel: 021/756-710; fax: 021/756-712
e-mail: grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr
Internet adresa: www.gradsupetar.hr

KLASA: 361-08/17-01/0030
URBROJ: 2104/01-03-04-18-0015

Supetar, 25. siječanj 2018. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA

- s v i m a -

Predmet: Dodatne informacije i objašnjenja u vezi
s Dokumentacijom o nabavi, evidencijski
broj nabave E-MV 01/18, **objašnjene br. 2.**
- dostavlja se

Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša pri Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra zaprimio je kao mail poruku ponovni upit zainteresiranog gospodarskog subjekta u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti – nabava javnih radova – Izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru, evidencijski broj nabave E-MV 01/18, objavljenog dana 08. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0000300, a kojim upitom se traži pojašnjenje u svezi stavke ponudbenog Troškovnika.

Temeljem odredbe članka 202, stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) nastavno se daje traženo pojašnjenje uz prethodno navođenje izvornog sadržaja pitanja zainteresiranog gospodarskog subjekta, a sve kao objašnjenje br. 1. predmetne Dokumentacije o nabavi.

Upit broj 7 od 23. siječnja 2018. godine

Pitanje (citirana forma):

„Poštovani, dana 23. siječnja 2018. god., u oglasniku javne nabave odgovorili ste na pitanje gospodarskog subjekta vezano za stavku 1.2.4., Lociranje, i zaštita komunalnih instalacija i ostalih priključaka na slijedeći način:

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
1.2.4.	Lokacija i zaštita komunalnih i ostalih priključaka. Rad obuhvaća osiguranje i zaštitu postojećih komunalnih instalacija i ostalih priključaka (struja, voda, telefon) koje prolaze na području zahvata. Radove na eventualnom izmještanju i zaštiti vodova				

	potrebno je obaviti u koordinaciji sa vlasnicima pojedinih vodova. Prije izvođenja radova potrebno je locirati i označiti postojeće vodove kako bi se mogla osigurati njihova zaštita. Ukoliko bude neophodno, za eventualno izmještanje, potrebno je izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju za pojedinu vrstu radova u suradnji sa vlasnicima vodova. Duljina zatečenih instalacija je cca 140,00 metara dužnih.				
	Obračun se vrši kompletno za cijelo područje zahvata.	komplet	1,00		

Dostavljenim odgovorom izravno kršite Zakon o javnoj nabavi, Odjeljak B, članak 200, stavak (1) i (2), gdje je izričito navedeno da dokumentacija o nabavi mora biti jasna precizna, razumljiva i nedvojbeno te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda, te mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja.

Od Vas tražimo, a sukladno gore navedenom članku 200., Zakona o javnoj nabavi, da točno definirate koje sve vrste radova, materijala i opreme moramo upotrijebiti, te ujedno koliki bi iznosio trošak izrade projektne dokumentacije izmještanja instalacija, kako bi smo bili u mogućnosti ponuditi Vam pravovaljanu cijenu.

Molimo Vas za žurnom dostavom potrebnih podataka.“

Odgovor na upit broj 7:

Stavka 1.2.4. Dopune ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru objavljenog u Excel tablici u Elektroničkom oglasniku javne nabave se dopunjuje na slijedeći način:

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
1.2.4.	Lokacija i zaštita komunalnih i ostalih priključaka. Rad obuhvaća osiguranje i zaštitu postojećih komunalnih instalacija i ostalih priključaka (struja, voda, telefon) koje prolaze na području zahvata. Radove na eventualnom izmještanju i zaštiti vodova potrebno je obaviti u koordinaciji sa vlasnicima pojedinih vodova, te je prije izvođenja radova potrebno locirati i označiti postojeće vodove kako bi se mogla osigurati njihova zaštita (lociranje obveza vlasnika vodova). Stvarna dubina postojećih instalacija će se utvrditi prilikom izvođenja radova, te sukladno navedenom donijeti odluka u suradnji sa vlasnicima instalacija da li će se iste izmještati, odnosno zaštititi. U stavci predvidjeti zaštitu instalacija na način da se ista zaštiti s PVC cijevi SN8 fi 250 mm, te ugradi u betonski blok poprečnog presjeka 40x40 cm, klase betona C16/20. Eventualno izmještanje instalacija kao i moguća izrada projektne dokumentacije za izmještanje istih je obveza naručitelja.				
	Obračun po metru dužnom zaštićene instalacije.	m1	140,00		

VODITELJ ODSJEKA

Nikša Paviškov, dipl.ing. građ.

