



# VODOVOD BRAČ d.o.o.

Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar

tel: 021/ 631-141; 631-511; fax:021/630-621, E- mail: vodovod-brac@st.t-com.hr OIB: 45854645558, M.B.: 3042251

Supetar, 12.01.2021.

## ZAŠTITA VODOMJERA OD SMRZAVANJA

Poštovani,

Prema najavi pogoršavanja meteoroloških uvjeta (zbog predviđenih niskih temperatura) potrebno je zaštititi vodomjerno okno od smrzavanja.

S obzirom na to da se predviđaju niske temperature uz djelovanje vjetra, velika je mogućnost zamrzavanja vodovodnih cijevi i priključaka te prekida vodoopskrbe za određeni broj korisnika uslijed niza okolnosti kao što su: plitko ukopane vodovodne cijevi internih instalacija, nezaštićeni vodomjeri, poljoprivredni priključci, nenastanjeni objekti i sl.

Sukladno navedenom, potrebno je internu vodovodnu instalaciju te vodomjer u vodomjernom oknu, pravovremeno zaštititi kako da bi se spriječio gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi. Zidove i poklopac vodomjernog okna preporučljivo je zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala (deblja tkanina, prekrivači), poput stiropora, stirodura, ili vreće napunjenu rastresitim izolacijskim materijalom postavljanjem u vodomjerno okno.

Na opisan način osigurava se kvalitetna zaštita od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitavanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.

Za korisnike koji neće duže vrijeme boraviti u svojim objektima preporuka je zatvoriti ventile iza vodomjera i isprazniti internu vodovodnu instalaciju.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Direktor:

Tonči Trutanić, dipl.ing.